



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU. 31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.СН.ОС002/3.Н.01262

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Рускорк».
Адрес: 197110, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 39, Литер А, помещение 7-Н/офис 105.
ОГРН 1167847356885. Телефон: +79127964747, факс: +73517964796, e-mail: bp@ruscork.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«Li&Co» A.G.
Адрес: ШВЕЙЦАРИЯ, СН-7537; Müstair, Palù Daint 26.
Телефон: +410818503838, факс: +41818503839, e-mail: info@lico.ch

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»
ОГРН: 1117746604502. Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)481 33-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции)

Напольное покрытие в виде плит из цемента с волокнами целлюлозы плотностью 1700 кг/м³, общей толщиной от 7,4 мм до 8,6 мм, марки: MICODUR, с подложкой из переработанной пены высокой плотности и гранул пробки толщиной 1 мм, покрытое лаком марки «HotCoating», выпускаемое по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)

23.61.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС

- 6810 19 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, стандартов, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) продукции, позволяющая провести идентификацию)

ГОСТ 51032-97 – Группа распространения пламени – РП1 нераспространяющие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-032/04-2019 от 24.04.2019 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3 до 01.08.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.СН.001.ОС.05.01387 от 27.08.2018 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НПС.001.ОС.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.04.2019 по 23.04.2022



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

К.Н. Нуйкова

003416